

RIZ.272.3.2015.JZ

## Wyjaśnienie i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

*Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na :*

### **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1947R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno wraz z budową chodnika w m. Dobieszyn”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 18.05.2015 r. oraz 20.03.2015 r. wpłynęły 2 wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.

#### **Wniosek Wykonawcy 1**

Działając zgodnie z pkt. 9 SIWZ niniejszym zwracam się z zapytaniami dotyczącymi w/w postępowania przetargowego:

1. Proszę o podanie ilości robót przewidzianych w przedmiarze w poz. 4.4.1. (Regulacja posadowienia istniejących zjazdów, rozebranie i ponowny montaż istniejących zjazdów wraz z nową nawierzchnią i przepustami), ponieważ na podstawie załączonej dokumentacji trudno jest określić ilość robót.
2. Proszę o szczegółowe określenie korytka żelbetowego z przedmiaru poz. 4.4.3..
3. Proszę o podanie konstrukcji poszerzenia, ponieważ w przedmiarze jest warstwa wiążąca 4 cm, a w przekroju normalnym nie uwzględniono warstwy wiążącej.
4. Proszę o potwierdzenie w poz. 6.5. przedmiaru, warstwa dolna podbudowy na poszerzeniu o grubości 15 cm ma zostać wykonana z tłuczni 31,5/63 mm zgodnie z rysunkiem przekrój normalny.

#### **Odpowiedź i wyjaśnienia Zamawiającego na wniosek**

1. Pozycja 4.4.1. obejmuje regulację zjazdów w trakcie prowadzonych robót przy oczyszczaniu rowów po prawej stronie jezdni. Szczegółowa ilość zjazdów przewidzianych do regulacji będzie ustalana w trakcie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. W pozycji 4.4.3. w przedmiarze robót zastosować korytka żelbetowe typu wg KPED Transport Warszawa karta 01.13.
3. W przedmiarze robót wprowadza się korektę zapisów dot. konstrukcji poszerzenia. Zmodyfikowany przedmiar robót w załączeniu
4. Zamawiający podtrzymuje zapisy poz. 6.5. przedmiaru robót.

## Wniosek Wykonawcy 2

### **Pytanie nr 1**

Dotyczy poz. 1.5. przedmiaru regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Przedmiar przewiduje regulacje 24 szt. studzienek, natomiast po wizji lokalnej stwierdzono 52 szt. studzienek które powinny być wyregulowane . Prosimy o potwierdzenie, która ilość jest prawidłowa. W przypadku zmiany prosimy o zmodyfikowanie przedmiaru.

### **Pytanie nr 2**

Dotyczy poz. 7.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych standard II warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

Dotyczy poz. 7.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych standard II warstwa ścieralna grub. Warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

Zwracamy się z prośbą o podanie kategorii ruchu dla wymienionych pozycji .

### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie do umowy standardowego zapisu o ograniczeniu kar umownych, np. do 10 % wynagrodzenia? W doktrynie powszechny jest pogląd, że kara umowna-jako surogat odszkodowania-nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela kosztem dłużnika. Ustalenie przez Zamawiającego we wzorze umowy kar umownych bez górnego limitu ich naliczania należy uznać za naruszenie art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego w związku z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego.

## Odpowiedź i wyjaśnienia Zamawiającego na wniosek

1. Zamawiający wprowadza korektę zapisu poz. 1.5. przedmiaru robót, zwiększona zostaje ilość studzienek do 52 szt. Zmodyfikowany przedmiar robót w załączeniu.
2. Dla poz. 7.1. i 7.2. przedmiaru robót przyjęto kategorię ruchu – KR3.
3. Zamawiający wprowadza korektę zapisu § 9 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 4 ustalając wysokość kar umownych od odstąpienia od umowy w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadzając zmodyfikowany przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ oraz zmodyfikowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

Zmodyfikowany przedmiar robót oraz zmodyfikowany projekt umowy zamieszczony zostanie na stronie BIP Zamawiającego

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania zawiadomienia poprzez odesłanie faksem niniejszego pisma z adnotacją „otrzymałem” i podpisem osoby odbierającej.

STAROSTA  
  
Jan Juszcak

