

**Wyjaśnienie i modyfikacja  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

*Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na:*

**„Przebudowa istniejącego budynku Starostwa  
Powiatowego w Krośnie w zakresie niezbędnym do dostosowania  
budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 24.09.2015 roku wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: **„Przebudowa istniejącego budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie w zakresie niezbędnym do dostosowania budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej”**

**Wniosek:**

*W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego pt. „Przebudowa istniejącego budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie w zakresie niezbędnym do dostosowania budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej” zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:*

- 1. Czy kosztorys ofertowy powinien zostać opracowany w formie uproszczonej czy szczegółowej ?*
- 2. Czy przedmiar robót ma charakter obligatoryjny czy tylko pomocniczy ?*
- 3. Czy można zmieniać podstawy wyceny ?*
- 4. Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi modernizacja instalacji służących ochronie przeciwpożarowej, o której mowa w „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik nr 8 do SIWZ” i ” Dokumentacja projektowa - Załącznik nr 6 do SIWZ” (opis techniczny), a której brak w „Przedmiar robót - Załącznik nr 7 do SIWZ” ? Jeśli tak to w jakim zakresie?*
- 5. Jaka powinna być klasa mieszanki betonowej przeznaczonej na ścianę betonową ?*
- 6. Na rysunku A.02 rzut parteru widać schody zewnętrzne zaznaczone i wymiarowane kolorem czerwonym zlokalizowane w ilości 2. W przedmiarze została ujęta rozbudowa tylko jednych schodów zewnętrznych. Którą wersję powinien przyjąć Wykonawca przygotowując ofertę?*
- 7. Proszę o poprawienie przedmiaru pkt. 9.2.*

**Odpowiedzi:**

Ad.1.

Sposób obliczenia ceny jest tożsamy dla każdego z wykonawców, którzy działając jako profesjonaliści w danej materii powinni w oparciu o przedstawione im dane techniczne sporządzić kosztorys ofertowy metodą przewidzianą przez zamawiającego, to jest metodą kalkulacji uproszczonej.

- Ad.2. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, a wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczałtowe.
- Ad.3. Nie.
- Ad.4. Proszę o podanie precyzyjnie, jakich instalacji brakuje wg Wykonawcy.
- Ad.5. Klasa betonu winna być C16/20
- Ad.6. i Ad.7. W załączeniu przedkłada się zmodyfikowany przedmiar zamienny na schody w pkt 8.3, 9-9.9, w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian

STAROSTA  
  
Jan Juszcak